

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Kl. I

Kl. II

Kl. III

PIWNICA

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
 Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
 wspólnych budynku
 mieszkalnego wielorodzinnego
 przy ul. Balladyrny 1C w Warszawie


Inwestor:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
 Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
 ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół Projektowy	
Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr.: Wa 590/94
Damian Skwamicki	
Karol Gocel	
Swiadcząco	Nr. upr.: MAZI0930/P00E07
Adam Skwamicki	

Tytuł projektu:
Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia

data: 05.2023 r. skala 1:100 rys. nr.: E-8

OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ



Uwaga:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wywrządzić poważne straty materialne należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przyjętego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

– Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

Zgodnie z przyjętym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zastąpić oświetlenie awaryjne według powyższego rozmieszczenia.