



Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

PIWNICA

Nazwa inwestycji
PROJEKT WYKONAWCZY
 Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
 wspólnych budynku
 mieszkalnego wielorodzinnego
 przy ul. Dąbrowskiego 75 w Warszawie

Inwestor
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
 Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
 ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zagospodarowanie	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. Wz. 580/04
Projektant	Damian Świernicki	
Wykonawca	Karol Gościł	
Opiekun	Adam Świernicki	Nr. upr. MAZ0390PO0207

Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia

Tytuł rysunku:	skala 1:100	rys. nr.: E-8
data: 05.2023 r.		

Uwaga:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyzgodzić powodne środki materialne należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przywołanego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

– Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

Zgodnie z przywołanym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zainstalować oświetlenie awaryjne według powyższego rozróżnienia.

OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

