



Oznaczenia:

- Wyłącznik zmierniczkowy 230V, In<16A, np typu: AZ 112 PLUS F&F lub równoważny.
- Zasilacz domofonu (istniejący).
- P-roj. zasilacz domofonu.

Oznaczenia oprów/klawiatur domof.: wg planów.

Podpis

Projektant
Jakub WOJNAR
 ul. Mazowiecka 10/10
 03-202 3000

Obiekt
 Budynki mieszkalny ul. RÓŻYCKIEGO 1, Warszawa
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚCI WSPÓLNEJ

Investor
 SM "Mokotów" Administracja Osiedla Dąbrowskiego, ul. Łowicka 10, W-wa

Tytuł rysunku:
 Schemat obwodów administracyjnych (RA)

Numer rysunku:
EL-4

Format
 A3

Brano
 ELEKTR.

Skala
 -

Data
 03.2023

PIWNICA

YDYżo5x4mm²/RL28
 RMC1

ośw. korytarzy w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. pom. WM w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

gn. wtykowe 230V w piwnicy
 YDYżo3x2,5mm²/RL20

YDY3x6mm²/RL22

YDY3x6mm²/RL22

YDY3x6mm²/RL22

ośw. korytarzy w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. pom. WM w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. korytarzy w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. pom. WM w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. korytarzy w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

ośw. pom. WM w piwnicy
 YDYżo3x1,5mm²/RL18

PIWNICA

KLATKA 1

III PIĘTRO
 2x *L4

II PIĘTRO
 2x *L4

I PIĘTRO
 2x *L4

PARTER
 2x *L4

ośw. śmietnika *L2

nr policjowy *L8

ośw. *L6

ośw. *L5

YDY 5x6mm²/RL22 z RGM wg EL-1

IS 63A

WN-1F

3xS301B6A

YDYżop3x1,5mm²/p.t.

YDYżo3x1,5mm²/RL18

YDYżop 2x1,5mm²

AZ112

IS 25A

LgY 1,5mm²

ST/2P/25A

RA1
 Ps=6kW

KLATKA 2

III PIĘTRO
 2x *L4

II PIĘTRO
 2x *L4

I PIĘTRO
 2x *L4

PARTER
 2x *L4

ośw. *L5

KLATKA 3

III PIĘTRO
 2x *L4

II PIĘTRO
 2x *L4

I PIĘTRO
 2x *L4

PARTER
 2x *L4

ośw. *L5

KLATKA 4

III PIĘTRO
 2x *L4

II PIĘTRO
 2x *L4

I PIĘTRO
 2x *L4

PARTER
 2x *L4

ośw. *L5