

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

PIWNICA


Nazwa inwestycji
PROJEKT WYKONAWCZY
 Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
 wspólnych budynku
 mieszkalnego wielorodzinnego
 przy ul. Balladyry 1 w Warszawie

INWESTOR
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
 Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
 ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół projektowy	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr.: WA.590.94
	Damian Swarnicki	
	Karol Gocel	
Spawalnictwo	Adam Skwamicki	Nr. upr.: MAZ/0390/PO/0107

Tytuł rysunku:
Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia
 data: 05.2023 r. skala 1:100 rys. nr: E-8

OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENOWEJ



Uwaga:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyrządzić poważne straty materialne należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przyjęwanego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

– Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

Zgodnie z przyjętym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zainstalować oświetlenie awaryjne według powyższego rozmięszczenia.