



Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

PIWNICA

Nazwa inwestycji
PROJEKT WYKONAWCZY
 Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
 wspólnych budynku
 mieszkalnego wielorodzinnego
 przy ul. Dąbrowskiego 82D w Warszawie

Inwestor
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
 Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
 ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół Projektowy	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. WA 590/94
	Dariusz Skwarczek	
Sprawca	Karol Goceł	
	Adam Skwarczek	Nr. upr. MAZI0390/POE07

Tytuł rysunku:
Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia

data: 05.2023 r.	skala 1:100	rys. nr: E-8
------------------	-------------	--------------

Uwaga:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zonik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyrządzić poważne szkody materiałem należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przyjętego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne służy się:

- Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
- Zgodnie z przyjętym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zainstalować oświetlenie awaryjne według powyższego rozróżnienia.

OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

