

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)


Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Kl. I

Kl. II

Kl. III

OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ



Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wywrządzić poważne straty materialne należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przyjętego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

– Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
Zgodnie z przyjętym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zastąpić oświetlenie awaryjne według powyższego rozmieszczenia.

PIWNICA

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kraushara 1A w Warszawie

Inwestor:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół Projektowy	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr.: Wa 590/94
	Damian Skwamicki	
	Karol Gocel	
Swiadcząco	Adam Skwamicki	Nr. upr.: MAZI0930/P00E07

Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia

Tytuł rysunku:
data: 05.2023 r. skala 1:100 rys. nr.: E-7