

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)

PIWNICA

Nazwa inwestycji
PROJEKT WYKONAWCZY
 Wymiany instalacji elektrycznej w częściach
 wspólnych budynku
 mieszkalnego wielorodzinnego
 przy ul. Łowickiej 14 w Warszawie

Inwestor
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”
 Administracja Osiedle Dąbrowskiego,
 ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół Projektowy	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. WA 590/94
	Dariusz Skwamicki	
	Karol Goceł	
Stwierdził	Adam Skwamicki	Nr. upr. MAZI0390/POE07
Tytuł rysunku:		


Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia

data: 05.2023 r. skala 1:100 rys. nr: E-8

Uwaga:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyrządzić poważne straty materialne należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przywołanego rozporządzenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

- Na korytarzach piwnic oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

Zgodnie z przywołanym przepisem ze względu na brak oświetlenia dziennego docierającego do komunikacji w piwnicy należy zainstalować oświetlenie awaryjne według powyższego rozmieszczenia.



OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ